

## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

---

Stare Pole 01.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu  
ul. Marynarki Wojennej 1 B  
82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro  
**„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”**

### Zapytanie nr 1

pyt. pozycja 137

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 7m)

### Odpowiedź:

Ad 1: poz. 137 - przewód YKY 4x10 750V

### Zapytanie nr 2

pyt. pozycja 156

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 180m)

### Odpowiedź:

Ad 2 : poz. 156 - przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 750V

### Zapytanie nr 3

pyt. pozycja 157

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 200m)

### Odpowiedź:

Ad 3 : poz. 157 - przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 750V

### Zapytanie nr 4

pyt. pozycja 158

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 10 m)

### Odpowiedź:

Ad 4 : poz. 158 - przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 750V

Zapytanie nr 5

pyt. pozycja159

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 14 m)

Odpowiedź:

Ad 5 : poz. 159 - przewody kabelkowe YDYp 5x4 750V

Zapytanie nr 6


pyt. pozycja159

Proszę podać typ i przekrój przewodu , który ma być zamontowany (obmiar 25 m)

Odpowiedź:

Ad 6 : poz. 160 – drut Dy 1x4 750V

Uwaga : dokumentację przetargowa należy rozpatrywać w całości (przewody opisane są na 3 str. opisu technicznego) a instalacje należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starym Polu  
  
Tadeusz Burdyński