

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

Stare Pole 01.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 1 B
82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

Zapytanie nr 1

W dokumentacji projektowej jest ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem, natomiast w kosztorysie ofertowym wynika, że ogrzewanie ma być inne, ponieważ do wyceny w poz 125 i 126 podano „dostawa i montaż układów klimatyzacyjnych inwerterowych z pompą ciepła.” Prosimy o wyjaśnienia które rozwiązanie należy przyjąć ?

Odpowiedź:

W dokumentacji przetargowej w zał nr 1 Projekt architektoniczno budowlany z zagospodarowaniem terenu znajduje się plik PDF pn. „zmiana sposobu ogrzewania” Zamian ta jest zgodna z przedstawionym do SIWZ zał. nr 3 przedmiarem robót. Należy zatem zastosować się do informacji podanych w zał na 1 oraz zał nr 3. tak więc do wyceny należy przyjąć rozwiązanie zmiany sposobu ogrzewania z kominkowego na dostawę i montaż układów klimatyzacyjnych inwerterowych z pompą ciepła.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu
Tadeusz Burdyński